

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 109 Приморского района Санкт-Петербурга (ГОУ СОШ №109 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Омская, д.16, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажей, 4826,3 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 13827,0 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): -

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, улица Савушкина дом 83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): 85.14 Образование среднее общее

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 600 человек

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети; взрослые в качестве посетителей учреждения

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, директор ГОУ СОШ №109 Приморского района Санкт-Петербурга Исаева Нина Ивановна, действующий на основании Устава с одной стороны, и доверенное лицо Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПБ ООВБД «Инвалиды войны») Адылов Зафар Кадырович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2017 г., срок действия 1 год, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют К, С, О
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,1 м): да, соответствует К, О, С
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, О, С, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: нет
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 109 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, ул. Омская, д.16, литер Аи учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	С	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, вокруг отдельно стоящих опор. <i>Принятые меры: Порядком предусмотрен допуск в учреждение собаки-проводника.</i>	Приказ №332-к от 27.11.2017
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	К	Наружная лестница оборудована аппарелями с углом наклона круче 8%. Для категории инвалидов «К» доступный вход в здание отсутствует. <i>Принятые меры: в учреждении принята для инвалидов «К» альтернативная форма обслуживания: на дому и дистанционно.</i>	Приказ №221-к от 24.08.2018
	О, С	Отсутствуют контрастные полосы на верхней и нижней проступи наружной лестницы, поверхность ступеней неровная. Лестница имеет открытые подступенки. Поручни лестницы не соответствуют ГОСТ Р 51261-99. Входная дверь не имеет смотровой панели.	

		Принятые меры: на фасаде здания справа от лестницы на высоте 1,1 м расположена кнопка вызова персонала ответственного за сопровождение инвалида. Сопровождение инвалидов к месту предоставления услуг сотрудником, ответственным за сопровождение. Приказом назначены ответственные за сопровождение инвалидов сотрудники. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж с записью в Журнале инструктажей (от 01.02.2016).	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	С, О	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, размещаемые у плоскости дверного полотна. Боковые края ступеней, внутренних лестниц не примыкающие к стенам, не имеют бортиков или других устройств для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Поручни лестниц на путях эвакуации не контрастируют с окружающей средой. Наружный дверной проём эвакуационного выхода имеет порог высотой 0,17 м, одиночная ступень не оборудована съездом. Наружная лестница эвакуационного выхода спортивного зала не оборудована ограждениями и поручнями. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственными сотрудниками учреждения.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	Г	Во всех помещениях отсутствует световой сигнализатор школьного звонка, а также световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. В актовом зале отсутствует «индукционный контур». Принятые меры: сопровождение ответственными сотрудниками учреждения. Порядком предусмотрен допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосуропереводчика.	Приказы №332-к от 27.11.2017 и №221-к от 24.08.2018
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	С, Г, О, У	Отсутствуют специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных. Принятые меры: сопровождение ответственными сотрудниками учреждения.	Приказ №221-к от 24.08.2018
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, Г, У	Вход на земельный участок не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте. Отсутствуют указатели направления движения инвалида к кнопке вызова сотрудника для получения помощи. Отсутствуют информирующие тактильные таблички перед входами во внутренние помещения. Принятые меры: вся необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств	

		сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения. Информирющая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля расположена перед входом в здание на высоте 1,5 м.	
--	--	---	--

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

- заменить аппарели пандусом с углом наклона не круче 1:12 (8%) с поручнями, соответствующими ГОСТ Р 51261-99 или подъемным устройством (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016);

- на калитке перед входом на территорию школы разместить табличку на контрастном фоне с информацией, дублируемой шрифтом Брайля, о назначении и часах работы учреждения (п.5.1.1.; п. 6.5.9. СП 59.13330.2016);

- на пути следования по территории школы установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему условно доступному входу для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



Цисева Н. И.

Дата 03.10.2018

доверенное лицо СПб ООВБД
«Инвалиды войны»



Адылов З.К.

03.10.2018

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов